

UZASADNIENIE

Na przedmiotowym obszarze, na którym realizowana jest przebudowa układu drogowego, zlokalizowana jest istniejąca sieć wodociągowa o nieuregulowanym przebiegu. Z uwagi na fakt, iż wykonana ona została w znacznej mierze w ubiegłym stuleciu, z zastosowaniem starej technologii, dostępnych (na tamten czas) materiałów (PVC), jej stan techniczny obecnie określić należy, jako zły. Zlokalizowana jest częściowo w drodze, częściowo w poboczu i terenie zielonym. Przebudowa i rozbudowa układu drogowego pociąga za sobą konieczność dostosowania istniejącej infrastruktury technicznej do nowych rozwiązań drogowych. Niezbędna jest zatem przebudowa sieci wodociągowej na odcinkach, gdzie wchodzi ona w kolizję z projektowanym układem drogowym lub pozostałą projektowaną infrastrukturą techniczną tj. m.in. siecią elektroenergetyczną, sieć telekomunikacyjną czy siecią gazową. Przebudowa drogi wymusza także konieczność dostosowania armatury ppoż., tj. hydrantów do nowego przebiegu chodników i krawężników, w celu łatwego dostępu do źródła zasilania pojazdów pożarniczych. Konieczne też jest dostosowanie armatury odcinającej tj. zasuw sieciowych i przyłączeniowych do nowego przebiegu drogi, aby uniknąć sytuacji, że zasuw zlokalizowana jest w środku jezdni czy skrzyżowania, jest zaasfaltowana i nie ma do niej dostępu.

Reasumując, w związku z koniecznością wykonania planowanych robót polegających na budowie utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2162K w miejscowości Wężerów konieczne jest wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Wężerów.